

Nr. înreg.: 25633/26.07.2023

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire grup de pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Având în vedere fraza din caietul de sarcini de la pagina 3: "Pentru compatibilitate cu sistemul SCADA existent, panoul local de automatizare va fi de tip RTU 540 cu interfața HMI (existent, relocat)" vă rugăm să clarificați următoarele aspecte:

a) să prezentați arhitectura sistemului de automatizare și modalitate de comunicație cu sistemul SCADA existent

b) sistemul SCADA existent este configurat pe o soluție ABB cu RTU din seria 540, sau este doar o coincidență de tag? Dacă este model ABB vă rugăm să ne comunicați configurația exactă (codul de catalog/specificația de la producător) și să ne precizați protocoalele de comunicație existente.

c) să clarificați pentru ce device se aplică sintagma "existent, relocat", pentru HMI? Dacă da, vă rog să ne transmiteți codul de catalog/specificația.

Răspuns: În această fază nu putem prezenta arhitectura sistemului de automatizare existent, dar menționăm că în locația Biled modelul de RTU este de producție ABB RTU 560, iar protocolul utilizat este IEC 104-5-6070.

Echipamentul nu există și nu va fi relocat, contractorul are obligația de a furniza echipamentele astfel încât să fie respectate cerințele caietului de sarcini.

2. Întrebare: Referitor la întrerupătorul de debit RNG-ST-16-004, în fișa tehnică conexiunea la proces și la lungimea furcii nu este clară, lipsesc notele.

Răspuns: Pentru întrerupătorul de debit se va consulta și documentul emis de proiectant sub denumirea 10202020-RNG-DM-16-001-00_detalii montaj_5_6.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ