

Nr. înreg.: 26646/27.07.2023

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire grup de pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Având în vedere faptul că firma (...) a refuzat să ne transmită o oferta de preț pentru sistemele sale, vă rugăm să ne comunicați dacă sunteți de acord să vă prezentăm o altă soluție, care să îndeplinească cerințele dumneavoastră (marca ...)

Răspuns: Ținând cont de necesitatea acționării sistemului de pompare situat în punctul de lucru CONPET - SATCHINEZ din sistemul SCADA deja implementat în Rampa BILED pentru integrarea semnalelor de comandă este necesar un echipament compatibil cu sistemul SCADA local (ABB RTU 560) pentru teletransmisie, securitate și HMI.

De asemenea pe lângă semnalele de comandă, în interfața HMI deja existentă în Biled este necesară integrarea semnalelor de monitorizare al procesului analogice și digitale.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ