

Nr. înreg.: 26852/28.07.2023

Referință: clarificare 3 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de transport țeței Ø6 5/8" Urziceni-Albești, pe o lungime de 1500 ml, zona localității Parepa, jud. Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Avand in vedere anuntul de participare nr. 25368/17.07.2023 si documentatia pusa la dispozitie, care are in documentul PT, la pagina 9 " Tabel centralizator cu proprietarii de teren afectati ", va rugam sa confirmati ca art. 11.1 din " Contract de lucrari" este valabil si conform acestuia:

"La data începerii lucrărilor, Achizitorul va pune la dispoziție întreaga documentație necesară execuției: Proiect tehnic și toate avizele, acordurile și autorizațiile emise în acest sens."

Răspuns: La data încheierii contractului de execuție CONPET S.A. va pune la dispoziție întreaga documentație necesară execuției.

Solicitare 2: Avand in vedere anuntul de participare nr. 25368/17.07.2023 si documentatia pusa la dispozitie, va solicitam clarificarea urmatoarelor aspecte:

- in documentatie este prevazuta folosirea materialului tubular conform "SR EN 3183/2020 L 360N, PSL 2, Ø 168,3 x 6,3 mm (teava sudata longitudinal SAWL preizolata cu polietilena extrudata),cu certificat de inspectie 3.2, conform SR EN 10204/2005: Produse metalice".

Furnizorii contactati nu au pe stoc teava cu certificat 3.2, si asa cum am specificat in solicitarea de clarificari anterioara acestia au cerut acordul de a ofera teava fara sudura SMLS sau sudata longitudinal HFW(teava sudata longitudinal SAWL incepe de regula de la diametrul de 406,mm).

Termenul de executie prevazut in documentatie este de 31 zile (executie si dezafectare conducta), termen care nu poate respectat avand in vedere termenele de livrare oferite de furnizorii de teava.

Solicitam reconsiderarea acestui termen.

Răspuns: Așa cum am precizat și în clarificările anterioare postate pe site-ul Conpet, in documente atasate anuntului de participare, suntem de acord cu montarea țevii fără sudură SMLS cu certificat 3.2.

Nu suntem de acord cu prelungirea termenului de execuție, având în vedere că termenul stabilit prin Autorizația de Construire este de o lună de zile de la data anunțului de începere a lucrărilor, termen care nu poate fi depășit.

Solicitare 3: Va rugam decalati termenul de depunere al ofertei cu 10 zile.

Răspuns: Așa cum am precizat și în clarificările anterioare nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor întrucât investiția trebuie realizată conform graficului stabilit, în strictă concordanță cu lucrările dezvoltate de CNAIR în zonă. În cazul în care lucrările de înlocuire a conductei nu se suprapun lucrărilor CNAIR există riscul relocării conductei deja montate.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU