

Nr. înreg.: 31659/11.09.2023

Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului Proiectare și execuție de lucrări de suplimentare cu două unități de pompare în Stația Constanța Sud

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Ca urmare a studierii caietului de sarcini și a condițiilor de participare la procedură, având în vedere complexitatea proiectului, implicând atât activități de proiectare cât și achiziția echipamentelor necesare și montajul acestora în locația indicată, toate acestea necesitând alocarea unor resurse financiare considerabile pe o perioadă de timp îndelungată, vă rugăm să fiți de acord cu solicitarea noastră ca plata Tranșei 1 să se facă în proporție de 15-20% din valoarea contractului.

Conform mențiunilor din Caietul de sarcini, Tranșa 1 se va plăti numai după predarea și avizarea de către CTE CONPET a Proiectului și a Avizelor /autorizațiilor necesare.

Precizăm că la inițierea comenzii ferme pentru execuția echipamentelor și aprovizionarea materiilor prime și materialelor ce urmează a fi integrate în proiect, producătorii, respectiv furnizorii solicită plăți în avans.

Ulterior, plățile aferente Tranșei 2 – după punerea în funcțiune a pompei nr. 1 și Tranșei 3 – după punerea în funcțiune a pompei nr. 2 se vor realiza în mod egal, conform prevederilor din Caietul de sarcini.

Răspuns: Modificarea tranșei de plată pentru Etapa I la 15-20% din prețul contractului, comparativ cu prevederile Caietului de sarcini reprezintă plata unei valori cu mult peste valoarea unui proiect și echivalează cu acordarea unui avans pentru acest contract. În documentația de atribuire nu s-a prevăzut posibilitatea acordării de plăți în avans, deci nu se poate accepta solicitarea.

2. Întrebare: Referitor la solicitarea cu privire la respectarea cerinței de eficiență energetică pentru motoare, am remarcat solicitarea conform Caiet de sarcini, pagina 5: „... – eficiența energetică a motoarelor trifazate cu o putere utilă nominală mai mare sau egală cu 0,75 kW și mai mică sau egală cu 1000 kW, cu 2, 4, 6 sau 8 poli, cu excepția motoarelor cu siguranță sporită „Ex eb”, trebuie să corespundă cel puțin nivelului de eficiență IE3...”.

În urma discuțiilor purtate cu producătorul de motoare, nu s-a semnalat faptul că motoarele solicitate pentru acest proiect respectiv având putere de 600-700 kW și tensiune de alimentare de 6 kV, ce vor fi livrate împreună cu pompele necesare nu fac obiectul normelor corespunzătoare nivelului de eficiență IE3. Standardul indicat este valabil pentru motoare având 2, 4, 6 sau 8 poli, cu puteri de la 0,12 kW până la 1000 kW dar, având tensiunea de alimentare de la 50 V până la 1 kV.

Cu toate acestea, producătorul a confirmat că motoarele destinate echipării pompelor solicitate vor avea un nivel de eficiență energetică corespunzător astfel încât să asigure funcționarea sistemului de pompare în condiții de performanță. În aceste condiții considerăm că solicitarea poate fi înlocuită, utilizându-se formularea: „motoarele ce vor echipa pompele oferite urmând a avea un nivel de eficiență energetică similar cu cel indicat în prevederile Regulamentului UE 2019/1781”.

Răspuns: Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ