



LEGENDA/SPECIFICAȚIE DE APARATAJ

CABLU TIP CYY-F MONTAT APARENT/IN CANALET PVC 50x20mm

LI
CORP DE ILUMINAT, ECHIPAT CU SURSA LED 37W, 4000LM, INSTALAT SUSPENDAT PE TAVAN DE BETON.

D1  DOZA DE DERIVATIE, 230V.c.a., min. IP31

PROJECTOR LED, 20W, IP65, CU SENZOR DE MISCARE

51  INTERUPATOR DE ILUMINAT, SIMPLU, ETANS, IP66, CU CAPAC, MONTAJ APARENT PE PERETE DE BETON/BCA

SENZOR DE MISCARE/PREZENTA, DISTANTA DE DETECTIE 6m, MOD DE INSTALARE: fixat pe tavan

NOTE:

1. TOATE CORPURILE DE ILUMINAT EXISTENTE SE VOR DEMOLA, DE ASEMENEA SI CABLURILE EXISTENTE SE VOR DEMOLA.
2. TOATE ECHIPAMENTELE INSTALATIE DE ILUMINAT VOR FI NOI, ASA CUM SUNT PREVAZUTE IN DESEN. CABLURILE UTILIZATE VOR FI DE TIPUL CYY-F 3x1,5mmmp POZATE IN CANALET PVC 50x20mm.

SCHEMA DE PRINCIPIU

Alimentare dozele
existente in fiecare
incinta

CYAbY-F 3x4mm

3xCTAbY-F 3x2,5mm - ~~4~~

6xCYAbY-F 3x2,5mmp ~~✓~~

52

```

graph LR
    Root --- L1
    Root --- L2
    Root --- L3
    Root --- L4
    Root --- L5
    Root --- L6
  
```

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C" - NORMALĂ - conf. HGR 766/1997

CLASA III DE IMPORTANȚĂ - conf. P100/1-2013

GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC - conf. 118/1999

VERIFICARE CALTATTIVA: A1 - conf. L 10/1995; HG925/95 si Ord. 777/2003

3							
4							
5							
6							

Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data	Semnat
Accest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare							
Intocmit	Verificat	Approbat	Beneficiar		Denumire proiect		
C.Neagu	Alonescu	Alonescu	S.C. CONPET S.A.		Redabilire cladiri Conpet Statia de pompare Calareti		

S.C. CONPET S.A.

Reabilitare cladiri Conpet
Statia de pompare Calareti

Nr.: A713-E-12

CLADIRE CONEXIUNI 6 KV
INSTALATIE DE ILUMINAT

Index: A713-E

Material:

Masq:

Data: 02.2023

Plansa: 1/1