


DETALIU - MONTARE CUTII COMANDA LOCALA MOTOR POMPA





NOTE :

- Cutiile de comanda locala motor pompa vor fi de tip ATEX - EPL Gc IIA T3 (conf. doc. PR1214-ME15 _ Plan de zonare mediu Ex), si vor fi echipate cu butoane START/STOP, buton STOP DE URGENTA tip ciuperca, ampermetru (scala 0-75/112,5A, TC conectare 60/5A), cleme sir pt. conexiuni.
- Lucrarile se vor executa in conf. cu normativele I7-2011, NP 099-04 si cu legislatia SSM in vigoare.

DOCUMENTE DE REFERINTA :

PR1214-EL012_Plan amplasare echipamente si cabluri electrice
PR1214-EL013_Plan amplasare instalatie de legare la pamant
PR1214-EL014_Schema monofilara dulap electric pompe si circuite auxiliare
PR1214-EL006_Jurnal de cabluri electrice
PR1214-ME15_Plan de zonare mediu Ex

00	11.2022	EMIS PENTRU VERIFICARE	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	DURSINA I.	STAN C.
REV.	DATA	DESCRIERE	PROIECTAT	VERIFICAT	SEF PROIECT	APROBAT
		DATA PRIMEI EDITII: 11.2022	PROIECTANT			
CLIENT:  CONPET S.A. STR. 1848, NR. 1-3 PLOIESTI, ROMANIA			PROIECTANT:  S.C. TEAM OIL S.R.L. STR. TRAIAN NR. 42 PLOIESTI, ROMANIA J29/695 din 22.08.2000			
DENUMIRE PROIECT: RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM						
DENUMIRE PLAN: DETALIU - MONTARE CUTII COMANDA LOCALA MOTOR POMPA						
NR. PROIECT	COD DOCUMENT		FAZA	FORMAT	DESEN NR.	PAGINA. NR.
1214 / 2019	PR1214-EL015-00		PT + DE	A4	-	1 / 1
						00