



NOTE:

- CATEGORIA DE IMPORTANTA "C", CONFORM HG 766/1997.
- CLASA DE IMPORTANTA "III", CONFORM P100-1/2013.
- CONSTRUCTIA ESTE AMPLASATA IN ZONA SEISMICA CU ACCELERATIA TERENULUI PENTRU PROIECTARE  $a_g = 0.30\text{ g}$  SI PERIOADA DE CONTROL (DE COLT)  $T_c = 1.00\text{ sec.}$ , CONFORM P100 - 1 / 2013.
- DIMENSIUNI / COTE DESEN: IN MM.;
- DOMENIUL DE VERIFICARE: A1.

NOTE:

- INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ARMAT TREBUIE MONTATE SURUBURILE DE PRINDERE ALE ECHIPAMENTULUI.
- DETALIILE BULOANELOR DE ANCORAJ SI DIAMETRUL ACESTORA SUNT DATE DE CATRE FURNIZORUL ECHIPAMENTULUI.

01	09.09.2022			Emis pentru executie
00	30.05.2022			Emis pentru comentarii
Revizie	Data	Modificare ceruta de		Descriere modificare
-	-	-	-	-
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement	Referat/ Expertiza Nr./ Data/ Reference/ Expertise No./ Date
Proiectant general/General Designer <b>ROENGG CONSULTING SRL</b> RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			Beneficiar / Client : <b>S.C. CONPET S.A.</b>	
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer -			Titlul proiectului / Project Title : PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE LA REZERVORUL R1 PENTRU TITEI - DEPOZIT TAMPON INDEPENDENTA	
	Nume / Name	Semnatura / Signature	Scara / Scale :	Titlul plansei / Drawing Title :
Proiectat / Designed	Marcu S.		N/A	PLAN AMPLASARE FUNDATII
Verificat / Checked	Danilov B.		Data / Date :	Nr. Desen / Drawing No.
Aprobat / Approved	Dobleaga S.		09.09.2022	10532021-RNG-DTDS-CIV-PLT-001_01_RO
			Faza / Project Phase:	Nr.pag. / Page No:
			DTDS	1/1