





Vedere rezervor dinspre 270°



Orientarea reala a racordurilor



Det. A- In sarcina producatorului de rezervor



NOTE:

- In conformitate cu 10532021-RNG-DTDS-PIP-DTS-02_00_RO;
- Toate dimensiunile sunt in mm.
- * Dimensiunea flansei de conectare a incalzitorului imersat se va definitiva dupa alegerea modelului si stabilirea dimensiunilor acestuia.
- ** Etichetarea rezervorului de incendiu va fi realizata in conformitate cu regulamentul intern S.C. CONPET S.A. Datele mentionate pe eticheta se vor pastra.

Vu - volum util ; Vn = volum nominal

MARK	QUANTITY	DESCRIPTION	SIZE
I	2	GURA VIZITARE FLANSATA	DN800 PN 16
II	1	PREAPLIN	DN 100 PN 16
III	1	DRENAJ/CONEXIUNE TIP A	DN 100 PN 16
IV	2	ASPIRATIE POMPE	DN 300 PN 16
V	2	INDICATOR MAGNETIC DE NIVEL	CONFORM PRODUCATOR
VI	1	RACORD-TRADUCTOR DE NIVEL	DN 100 PN 16
VII	1	AERISIRE/RACORD RESPIRATIE	CONFORM PRODUCATOR
VIII	1	RACORD ALIMENTARE CU APA	DN 100 PN 16
IX	1	RACORD SISTEM DEGIVRARE	* HOLD!
X	2	SEMNALIZATOR NIVEL	DN 50 PN 16
XI	1	RACORD RECIRCULARE	DN 200 PN 16

00	09.09.2022	Beneficiar	Emis pentru comentarii
Rev.	Data	Modificare ceruta de :	Descriere modificare
-	-	-	-
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement
Proiectant general/General Designer	ROENGG CONSULTING SRL	ROENGG CONSULTING	TUV AUSTRIA 20100213011758
RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com	Beneficiar / Client :	S.C. CONPET S.A.	
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer	-	Titlul proiectului / Project Title : PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE LA REZERVORUL R1 PENTRU TITEI	
-	Nume / Name	Semnatura / Signature	Scara / Scale :
Proiectat / Designed	AN	-	N/A
Verificat / Checked	RM	-	Data / Date :
Aprobat / Approved	SD	-	09.09.2022
10532021-RNG-DTDS-PIP-DTD-001_00_RO		Nr. Desen / Drawing No.	Faza / Project Phase:
DTDS		1/1	DTDS