


SUPPORT SP11 / SP13 / SP14



Poz.	1			2		3		Nr suport
Buc.	1			1		1		
Condu cta	Teava			Placa		Teava		
DN	ød	s	H	a	c	DN	L	
200	168.3	7.1	600	310	15	200	360	Sp14
250	219.1	8	585	360	15	250	470	Sp13
350	323.9	8	690	460	15	350	690	Sp11

Note

1. Inaltimea suportilor se va definitiva la montajul in santier.

00	09.09.202	Beneficiar		Emis pentru comentarii	
Rev.	Data	Modificare ceruta de :		Descriere modificare	
-	-	-	-	-	
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement	Referat/ Expertiza Nr./ Data/ Reference/ Expertise No./ Date	
Proiectant general/General Designer ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				Beneficiar / Client : S.C. CONPET S.A.	
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer -				Titlul proiectului / Project Title : PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE LA REZERVORUL R1 PENTRU TITEI	
Nume / Name		Semnatura / Signature	Scara / Scale :	Titlul plansei / Drawing Title :	
Proiectat / Designed	AN		N/A	SUPPORT SP11 / SP13 / SP14	
Verificat / Checked	RM		Data / Date :	Nr. Desen / Drawing No.	Faza / Project Phase:
Aprobat / Approved	SD		09.09.2022	10532021-RNG-DTDS-PIP-DTD-015_00_RO	DTDS
				Nr. pag. / Page No:	1/1