




#### BILL OF MATERIALS

ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	115M	250	TEAVA FARA SUDURA, P235TR2, EN 10216-5, $\phi$ 273x8
2	9	250	COT 90°, 3D, P235TR2, EN 10253-2, $\phi$ 273x8
3	1	250	COT 90°, 3D, P235TR2, EN 10253-2, $\phi$ 273x8 (trimmed)



00	09.09.2022			Emis pentru comentarii
Rev.	Data	Modificare ceruta de:	Descriere modificare	
-	-	-	-	-
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement	Referat/ Expertiza Nr./ Data/ Reference/ Expertise No./ Date
Proiectant general/General Designer			Beneficiar / Client :	
ROENGG CONSULTING SRL		 <b>ROENGG</b> CONSULTING		S.C. CONPET S.A.
RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer			Titlul proiectului / Project Title :	
-			PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE LA REZERVPRUL R1 PENTRU TITEI - DEPOZIT TAMPON INDEPENDENTA	
	Nume / Name	Semnatura / Signature	Scara / Scale :	Titlul plansei / Drawing Title :
Proiectat / Designed	A.N.		N/A	SCHEMA IZOMETRICA 250-FOW-003-P235TR2
Verificat / Checked	R.M.		Data / Date :	Nr. Desen / Drawing No.
Aprobat / Approved	S.D		09.09.2022	10532021-RNG-DTDS-PIP-ISO-001_00_RO
				Faza / Project Phase:
				DTDS
				Nr.pag. / Page No:
				7/9