



## Scara 1:50



Scara 1:50




NOTE:

- CATEGORIA DE IMPORTANTA "C", CONFORM HG 766/1997.
- CLASA DE IMPORTANTA "III", CONFORM P100-1/2013.
- CONSTRUCTIA ESTE AMPLASATA IN ZONA SEISMICA CU ACCELERATIA TERENULUI PENTRU PROIECTARE  $a_g = 0.30$  g SI PERIOADA DE CONTROL (DE CORT)  $T_c = 1.00$  sec., CONFORM P100 - 1 / 2013.
- DIMENSIUNI / COTE DESEN: IN MM.
- DOMENIUL DE VERIFICARE: A1.

- BETON :
  - Beton armat - C25/30 - XC4+XF1;
    - Cl 0.20;
    - CEM II A-S 32.5 N sau R;
    - S3;
    - Granulatie agregate Dmax. 16 mm.
  - Egalizare - C12/15 - X0;
    - Cl 1.0;
    - CEM II A-S 32.5 N sau R
    - S1-S3
    - Granulatie agregate Dmax. 22 mm.

- ARMATURA: BST 500S.

- INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ARMAT TREBUIE MONTATE SURUBURILE DE PRINDERE ALE ECHIPAMENTULUI.
- DETALIILE BULOANELOR DE ANCORAJ SI DIAMETRUL ACESTORA SUNT DATE DE FURNIZORUL ECHIPAMENTULUI.

	-	-	-	-	
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement	Referat/ Expertiza Nr / Data/ Reference/ Expertise No./ Date	
Proiectant general/General Designer <b>ROENGG CONSULTING SRL</b> RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				Beneficiar / Client : <b>S.C. CONPET S.A.</b> 	
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer -				Titlul proiectului / Project Title : PROIECTARE REZERVOR P.S.I.RELOCABIL SI PROIECTARE INEL DE RACIRE LA REZERVORUL R1 PENTRU TITEI	
	Nume / Name	Semnatura / Signature	Scara / Scale :	Titlul plansei / Drawing Title :	
Proiectat / Designed	Marcus S.		1/50, 1/100	PLAN FUNDATIE REZERVOR DE APA PSI	
Verificat / Checked	Danilov B.		Data / Date :	Nr. Desen / Drawing No.	Faza / Project Phase:
Aprobat / Approved	Dobleaga S.		09.09.2022	10532021-RNG-DTDS-CIV-FND-002_01_RO	DTDS
				Nr pag. / Page No:	1/2