



BILL OF MATERIALS			
ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	23M	200	TEAVA FARA SUDURA, P235TR2, EN 10216-5, Ø219.1x8
2	4	200	COT 90°, 3D, P235TR2, EN 10253-2, Ø219.1x8
3	2	200	COT 45°, 3D, P235TR2, EN 10253-2, Ø219.1x8
4	9	200	FLANSA CU GAT, P235GH, Tip11, B1, PN16, SR EN 1092-1
5	1	200	FLANSA OARBA, P235GH, Tip05, B1, PN16, SR EN 1092-1
6	60	M20X105	PREZON FILETAT+2 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4
7	24	M20X154	PREZON FILETAT+2 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4
8	9	200	GARNITURA SPIROMETALICA, PN16, B1, Tip GS/IE, Gr 4,7
9	2	200	ROBINET FLUTURE, PN16, B1, EN 1074-1
10	1	200	REDUCTOR DE PRESIUNE
11	1	200	ROBINET SERTAR PANA, PN16, B1, EN 1074-1



00	09.09.2022		Emis pentru comentarii
Rev.	Data	Modificare ceruta de:	Descriere modificare
-	-	-	-
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement
Proiectant general/General Designer	ROENGG CONSULTING SRL	ROENGG CONSULTING	TÜV AUSTRIA
RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer	-		
			Referat/ Expertiza Nr./ Data/ Reference/ Expertise No./ Date
			Beneficiar / Client :
			S.C. CONPET S.A.
			CONPET
			Titlul proiectului / Project Title :
			PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE
			LA REZERVPRUL R1 PENTRU TITEI - DEPOZIT TAMPON INDEPENDENTA
			Titlul plansei / Drawing Title :
			SCHEMA IZOMETRICA 200-PTW-009-P235TR2
Proiectat / Designed	A.N.		
Verificat / Checked	R.M.		
Aprobat / Approved	S.D.		
		Scara / Scale :	
		N/A	
		Data / Date :	
		09.09.2022	
		Nr. Desen / Drawing No.	
		10532021-RNG-DTDS-PIP-ISO-003_00_RO	
		Faza / Project Phase:	
		DTDS	
		Nr. pag. / Page No:	
		1/7	