



Note :

Nota 1: Instalatia va fi dimensionata pentru a asigura stingerea unui rezervor tip Conpet de 2500 mc, identic cu cel existent, care se va construi ulterior de catre beneficiar. Se vor lasa 2 racorduri in asteptare cu flansa si blinda pentru racordarea rezervorului ce se va construi in viitor.

Nota 2 : Racorduri alimentare pompieri, DN65, storz tip A, cu clapeta de sens.

Nota 3 : Toate cele 10 generatoare de spuma ( FME) sunt reprezentate in documentul : 10532021-RNG-DTDS-DRS-PLN-001.

Legenda :

Linie spuma

Linie apa racire

Robinet cu sertar

PG

Manometru

Existent

Nou proiectat

FWH

Hidrant cu apa

Robinet cu sfera

Robinet tip fluture

00	09.09.2022	Beneficiar			Emis pentru comentarii
Rev.	Data	Modificare ceruta de :			Descriere modificare
-	-	-	-	-	-
Verificator/ Expert	Nume/ Name	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Requirement	Referat/ Expertiza Nr./ Data/ Reference/ Expertise No./ Date	
Proiectant general/General Designer				Beneficiar / Client :	
ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				S.C. CONPET S.A.	
Proiectant de specialitate/ Specialist Designer				Titlul proiectului / Project Title :	
-				PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. SI PROIECTARE INEL DE RACIRE LA REZERVORUL R1 PENTRU TITEI - DEPOZIT TAMPON INDEPENDENTA	
				Titlul plansei / Drawing Title :	
				SCHEMA CONDUCTE SI AUTOMATIZARI -REZERVOR APA P.S.I - EXTERIOR	
Proiectat / Designed	IS	Semnatura / Signature	Scara / Scale :	Nr. Desen / Drawing No.	
Verificat / Checked	MF		N/A	DTDS	
Aprobat / Approved	SD		09.09.2022	10532021-RNG-DTDS-PRO-PID-003_00_RO	
				Faza / Project Phase:	Nr.pag. / Page No:
				DTDS	1/1

Format A3 / F-16-PO-06 ED.1 / REV. 1 /2015