

Nr. inreg.: 40906/14.11.2023

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect “ Executie lucrări de Modernizare a Stației de pompare a Țițeiului Slobozia, Județul Prahova”

Urmare a clarificărilor solicitate de unul dintre operatorii economici care au accesat documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1:

În FT pompa P001 (PR1193-ME06-01, rev.1, pag.3/5 și 5/5), avem pe aspirație Dn 125/Pn16 iar în schema izometrică (ME13-01, rev1, pag 1/4) avem Dn 200/Pn16.

În FT pompa P001 (PR1193-ME06-01, rev.1, pag.3/5 și 5/5), avem pe refulare Dn 100/Pn40 iar în schema izometrică (PR1193-ME13-01, rev1, pag 2/4) avem Dn 125/Pn40.

În FT pompa P002 (PR1193-ME25-01, rev1, pag.5/7), avem pe refulare Dn 80/Pn16 iar în schema izometrică (PR1193-ME29-01, rev.1, pag 1/2) avem Dn 80/Pn40.

Raspuns 1: Se vor efectua cotațiile astfel:

1. Aspirație pompa P001: flanșa Dn 200/ Pn16.
2. Refulare pompa P001: flanșa Dn 125/ Pn40.
3. Refulare pompa P002: flanșa Dn 80/ Pn40.

Menționez că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL