

Nr. inreg.: 42453/24.11.2023

**Referință:** achiziția directă organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului care are ca obiect „Achiziție și montaj modul campus echipat cu fosă septică ecologică – Stație pompare țitei Boldești, județul Prahova, punct de lucru CONPET S.A.”

Urmare a clarificărilor solicitate de unul dintre operatorii economici care au accesat invitația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**Solicitarea nr. 1:** „Pentru racordul ”Modulului campus” la rețeaua de alimentare cu energie electrică aparținând OMV PETROM vă rugăm să precizați următorii parametri:

- tensiunea rețelei (400/230V,50Hz )
- distanța de la rețea (400V,50Hz) la Modul și posibilități de racord (aerian/subteran)”

**Răspuns:** Parametrii solicitați vor fi identificați de către prestator din teren în urma vizitei amplasamentului. Conform Caiet de Sarcini “Poziționarea tâmplărilor, a instalațiilor electrice și a accesoriilor din dotare va fi realizată după vizitarea amplasamentului și stabilirea tuturor detaliilor conform situației din teren”..

**Solicitarea nr. 2:** „Vă rugăm să specificați dacă există acordul OMV Petrom pentru conexiuni și să precizați punctele de racordare.”

**Răspuns:** Acordul OMV PETROM pentru conexiuni intră în responsabilitatea CONPET. Punctele de racordare vor fi stabilite de către prestator în urma vizitei amplasamentului.

**Solicitarea nr. 3:** „În caietul de sarcini se se solicită Firida bransament echipată cu BMP (bloc măsură și protecție). Vă rugăm să clarificați dacă se solicită și contor electric, precum și tipul acestuia (tip obișnuit sau tip OMVP -Landis-Gyr cu modem de transmitere la distanță).”

**Răspuns:** Nu este necesară montarea de contor electric.

**Solicitarea nr. 4:** „Deoarece schița atașată la caietul de sarcini are caracter informativ și în descrierea tehnică există o serie de neconcordanțe, vă rugăm să completați această schiță cu toate detaliile electrice.”

**Răspuns:** Nu există neconcordanțe în descrierea tehnică. Așa cum este precizat în Caietul de Sarcini “Poziționarea tâmplărilor, a instalațiilor electrice și a accesoriilor din dotare va fi realizată după vizitarea amplasamentului și stabilirea tuturor detaliilor conform situației din teren”. În consecință, schița cu detaliile electrice va fi întocmită de către Prestator ținând cont de specificațiile transmise prin Caietul de Sarcini.

**Solicitarea nr. 5:** „În caietul de sarcini se solicită prevederea a 2 prize de împământare, fără să se facă referire la centura exterioară. Vă rugăm să clarificați dacă se solicită și instalație exterioară de legare la pământ (electrozi, banda zincată) sau se poate conecta la instalația existentă.”

**Răspuns:** Detaliile solicitate vor fi identificate în urma vizitei amplasamentului.

**Solicitarea nr. 6:** „Vă rugăm să precizați dacă se solicită și instalație de paratrasnet din platbanda pe Modul.”

**Răspuns:** Se va respecta legislația în vigoare cu privire la protecția construcțiilor împotriva trăsnetului.

**Solicitarea nr. 7:** „Vă rugăm să ne informați dacă se acceptă realizarea circuitelor electrice interioare aparent în canale de cablu PVC și nu realizate prin pereți cum se solicită în caietul de sarcini”.

**Răspuns:** Nu se acceptă montarea cablurilor electrice aparent.

**Solicitarea nr. 8:** ”În caietul de sarcini se solicită demonstrarea capabilității de execuție prin cel puțin trei contracte de furnizare similare însoțite de recomandări din partea beneficiarilor. Vă rugăm să precizați dacă se acceptă prezentarea unor proceselor-verbale de primire-predare și acceptare lucrări, semnate de beneficiari în locul recomandărilor.”

**Răspuns:** Se acceptă și prezentarea unor proceselor-verbale de primire-predare și acceptare lucrări, semnate de beneficiari în locul recomandărilor.

**Solicitarea nr. 9:** „Art.17.1 : Având în vedere că perioada de garanție începe de la data încheierii recepției la destinație, iar perioada cuprinsă între data comunicării , de către furnizor, a îndeplinirii obiectului contractului și data întrunirii comisiei de recepție se adaugă la termenul de execuție al contractului, solicitam completarea acestui articol, după cum urmează :

”Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de 24 luni de la data încheierii recepției produselor la destinația finală, dar nu mai mult de 25 luni de la livrare, în condițiile unei utilizări conforme cu indicațiile scrise, date de către furnizor și/sau producător”.

**Răspuns:** Nu se acceptă această solicitare.

**Solicitarea nr. 10:** „Art. 13.3 si 13.7(1) – Vă rugăm să detaliați despre ce teste este vorba.”

**Răspuns:** Este vorba despre teste funcționale și de securitate, precum și certificarea echipamentelor montate.

**Solicitarea nr. 11:** „Art.13.7(2) – se solicită declarație de conformitate CE. În Caietul de sarcini nu există nici o referire la acest aspect. Vă rugăm să precizați conform carei Directive Europene sau standard armonizat doriți certificarea CE.”

**Răspuns:** Declarațiile de conformitate trebuie să însoțească produsele care sunt fabricate conform standardelor armonizate.

**Solicitarea nr. 12:** „Art.16.3, 17.7 si 17.8 – Vă rugăm să detaliați ce presupune activitatea de service în perioada de garanție pentru modul, având în vedere că aceasta poate fi prestată doar în baza unui program de service.”

**Răspuns:** Programul de service trebuie să fie conform instrucțiunilor de întreținere a fiecărui echipament.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din invitația de participare rămân neschimbate.

**ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL**  
**Jr. Dan MANOLACHE**

**Șef Serviciu Achiziții**  
**Ing. Florina POPESCU**

**Serviciul Achiziții**  
**Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL**