


Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CONSTANTIN IONESCU
Inginer de proiecte în domeniul
tehnologiei electrice
Licența nr. 201620237 / 11.11.2016

DETALIU : MONTARE INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT



LEGENDA :

- Platbanda zincata 40x4 mm
- Platbanda zincata 25x4 mm
- Electrozi din teava zincata, L=1,5 m, Ø 2,5", grosime minima g=3 mm
- Piesa de separatie
- Stalp de iluminat tip SE 4 echipat cu carja scurta simpla sau dubla si corp iluminat cu LED 120 W (grad de protectie IP 65)
- Bareta impamantare instrumente intrinseci
- Bareta impamantare instrumente non-intrinseci

NOTE :

- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie $R_p \leq 1 \text{ Ohm}$. In cazul in care se depaseste aceasta valoare, priza de pamant se va completa prin montare suplimentara de electrozi verticali si platbanda zincata pana se obtine valoarea normala.
- Instalatia de legare la pamant proiectata se va conecta la instalatia de legare la pamant existenta la Depozit Titei -OMV PETROM.
- Instalatia de legare la pamant proiectata se va executa in conformitate cu normativele : 1 RE-lp 30/2004, I7-2011, NP 099-04 si legislatia SSM in vigoare.

01	05.2022	EMIS PENTRU CONSTRUIRE	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	NAN V.C.
00	06.2021	EMIS PENTRU COMENTARII	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	NAN V.C.
REV.	DATA	DESCRIERE	PROIECTAT	VERIFICAT	SEF PROIECT	APROBAT
SCARA: 1:100		DATA PRIMEI EDITII :	PROIECTANT			
CLIENT:			PROIECTANT:			
CONPET S.A. STR. TRAIAN NR. 1-3 PLOIESTI, ROMANIA			S.C. TEAM OIL S.R.L. STR. TRAIAN NR. 42 PLOIESTI, ROMANIA J29/695 din 22.08.2000			

DENUMIRE PROIECT: MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA

DENUMIRE PLAN: PLAN AMPLASARE INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

PROIECT NR. :	COD DOCUMENT :	FAZA	FORMAT	DESEN NR.	PAGINA. NR.	REV. NR.
1193 / 2019	PR1193-EL017-00	PT + DE	1 1/2 A2	-	1 / 1	01