


DETALIU "A"



LEGENDA :

- 1 - Clema amagnetica de intindere tip CLAMI 35-50 mm²
- 2 - Intinzator retea IR 750
- 3 - Ansamblu de prindere pe stalp SE 10, cu bratara, tip AUB 750
- 4 - Bratara PVC pentru fascicul de cabluri torsadat
- 5 - Papuc presat Al 50 mm²
- 6 - Surub M 12x25, saiba, saiba grower
- 7 - Conductor torsadat TYIR
- 8 - Nulul purtator 50 OL-Al mm² al conductorului torsadat TYIR

DOCUMENTE DE REFERINTA :

- PR1193-EL016_Plan amplasare echipamente si cabluri electrice
- PR1193-EL019_Schema electrica monofilara cutie masura 0,5 kV ;
- PR1193-EL020_Schema monofilara cutie electrica de izolare.

NOTA :

Lucrarile se vor executa in conf. cu Fisa tehnologica 3.2.Lj - FT-47/2010 - "Executarea liniilor electrice aeriene J.T." si cu PE 106/2003 - "Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene J.T."

01	05.2022	EMIS PENTRU CONSTRUIRE	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	NAN J.C.
00	06.2021	EMIS PENTRU COMENTARII	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	NAN J.C.
REV.	DATA	DESCRIERE	PROIECTAT	VERIFICAT	SEF PROIECT	APROBAT
DATA PRIMEI EDITII:			PROIECTANT			
CLIENT:			PROIECTANT:			
 CONPET S.A. STR. 1848, NR. 1-3 PLOIESTI, ROMANIA			 S.C. TEAM OIL S.R.L. STR. TRAIAN NR. 42 PLOIESTI, ROMANIA J29/695 din 22.08.2000			
DENUMIRE PROIECT:			MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA			
DENUMIRE PLAN:			DETALIU MONTARE ECHIPAMENTE PE STALP SE 10			
PROIECT NR.:	COD DOCUMENT:	FAZA	FORMAT	DESEN NR.	PAGINA. NR.	REV. NR.
1193 / 2019	PR1193-EL028-01	PT + DE	A3	-	1 / 1	01