

Nr. inreg.: 27249/17.07.2024

Referința: clarificare 1 – Analiza de amplasament, studii suport, proiectare și execuție pentru sistem de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în incinta Stației Automatizate Țiței Constanța Sud - CONPET S.A. Ploiești

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pe site-ul Conpet pentru achiziția serviciilor și lucrărilor antementionate, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Vă solicităm să clarificați dacă prezentul proiect este finanțat din fonduri proprii sau sumele corespunzătoare procedurii sunt suportate printr-un program de finanțare în domeniul energiei electrice din surse regenerabile.

Răspuns: Prezentul proiect este finanțat din fonduri proprii.

Solicitare 2: Vă solicităm să clarificați dacă serviciile de verificare tehnică a proiectului fac obiectul prezentei proceduri sau aceste servicii vor fi achiziționate separat de către beneficiar.

Răspuns: Serviciile de verificare tehnică a proiectului fac obiectul prezentei achiziții. Plata serviciilor de verificare proiect intră în sarcina ofertantului (conform Caietului de Sarcini).

Solicitare 3: Având în vedere toate datele prezentate în Caietul de sarcini si Invitația de participare, vă solicităm să precizați care este justificarea necesității vizitării amplasamentului pentru a putea participa la prezenta procedură. În cazul în care nu există o justificare, vă solicităm să eliminați prezenta cerință din cadrul documentației, aceasta fiind o cerință restrictivă.

Răspuns: Pentru a înainta o ofertă corectă de preț, vor fi respectate cerințele din caietul de sarcini (vizitare amplasament pentru identificare și alegere spațiu pretabil instalării sistemului de panouri fotovoltaice – 60 kWp, identificare puncte de injecție energie electrică – lungimi cabluri cc și ca etc.).

Solicitare 4: Având în vedere faptul că Operatorii economici fac dovada deținerii Atestatelor ANRE de tip Bp, Be și A, documente care justifică faptul că operatorii economici dețin dotările și echipamentele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor în limitele acestor atestări, vă solicităm să justificați motivele pentru care Achizitorul solicită ca și criterii de calificare și selecție ca ofertanții să prezinte dovada deținerii unui Laborator de analize și încercări în construcții (Laborator de Gradul II autorizat ISC) și Analizor calitate energie clasa A. În cazul în care nu se vor prezenta justificările corespunzătoare ale prezentei cerințe, vă solicităm să eliminați cerința din cadrul documentației de atribuire, aceasta reprezentând o condiție restrictivă.

Răspuns: Se menține cerința prezentării “Analizor calitate energie clasa A”, în vederea certificării conformității centralelor electrice eoliene și fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile – în conformitate cu „Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalațiile electrice”, aprobat prin Ord. 134/2021. Totodata, analizoarele de verificare a calitatii energiei electrice de clasa A, trebuie sa fie prevazute cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbatii pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate post inregistrare, determinarea perturbatiei pe un interval de timp in care s-a realizat fiecare proba, dar si pe interval de o saptamana (standardizat).

De asemenea, se menține cerința prezentării dovezii deținerii Laboratorului de Gradul II autorizat ISC, fiind o cerință în vederea obținerii Buletinelor de verificare a calitatii energiei electrice pe parcursul tuturor testelor.

Solicitare 5: Vă rugăm să ne transmiteți avizul tehnic de racordare pentru amplasamentele vizate.

Răspuns: Atașat, vă transmitem avizul tehnic de racordare.

Solicitare 6: Vă rugăm să ne transmiteți extrasul CF pentru locațiile vizate.

Răspuns: Atașat, vă transmitem extrasul de carte funciară pentru această locație.

Solicitare 7: Având în vedere faptul că în cadrul Proiectului Tehnic se va include și devizul aferent obiectivului de investiție, vă solicităm să eliminați cerința din cadrul documentației de atribuire prin care se pune în vedere potențialilor ofertanți să completeze la faza de ofertare formularele 10-19.

Răspuns: Se renunță la solicitarea de prezentare a formularelor nr. 10-19.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din invitația de participare rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU