

Nr. inreg.: 27505/18.07.2024

Referința: clarificare 2. – Analiza de amplasament, studii suport, proiectare și execuție pentru sistem de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice în incinta Stației Automatizate Țiței Constanța Sud - CONPET S.A. Ploiești

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pe site-ul Conpet pentru achiziția serviciilor și lucrărilor antemenționate, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Vă solicităm să clarificați de ce este nevoie de laborator de analize și încercări în construcții, din moment ce nu este nevoie de calcule structurale la cladirea existenta si nici de fundatie.

Răspuns: Cerința este pentru lucrări din domeniul energetic, deci precizăm ca este necesar Laborator autorizat ISC - profilul de încercări IAE (Instalații și aparate electrice, conform Anexa 1 – nomenclatorul profilurilor de încercări, nr. crt. 22 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 707 bis, vineri 16 iulie 2021).

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din invitația de participare rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU