

Nr. inreg.: 30278/07.08.2024

Referință: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect “Executie lucrările de înlocuire colectoare și robineți punct de lucru CONPET S.A. – Depozit OIL TERMINAL Constanța”

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Ca urmare a adresei dumneavoastra de clarificare nr. 29440/01.08.2024, **Anexa 5 - Cantitati lucrari Rev.2**, in **Obiectul : 2** Colector 32 Borzesti, **Stadiul fizic: 13** Dezafectare racord vechi 20 toli de la 32 toli Borzesti la Camin, am regasit in reteta **Articolului 3- (RI6446A – Eliminare slam interior camine (30 cm) = 25,73 mc) consumul de manopera pentru lacatus = 60 ore.**

Va rugam sa ne transmiteti cine va gestiona deseurile formate din slam si daca trebuie gestionate de catre constructor, va rugam sa ne transmiteti unde vom cota cheltuielile de colectare, transport, depozitare/eliminare deseuri 05 01 03* (slamuri din rezervoare).

Raspuns 1: Deseurile de slam vor fi gestionate de catre constructor. Cheltuielile de colectare, transport, depozitare/eliminare deseuri 05 01 03* (slamuri din rezervoare) vor fi cotate integral in cadrul articolului de deviz RI6446A.

Se va avea in vedere transportul autorizat ADR la cea mai apropiata statie de colectare autorizata pentru codul respectiv. Cantitatea de slam a fost estimata la data elaborarii proiectului (August 2022).

Intrebarea nr. 2: Ca urmare a adresei de clarificare nr. 29440/01.08.2024, ne-ati transmis **Anexa 5 -Cantitati de lucrari Rev.2.**, respectiv **Obiectul 5 - Dezafectare colectoare nedemontate din trecut, Stadiul fizic 3 - Umplere sant, in care am regasit la:**

Art.4 -SVL.14.A - Asternerea balastului natural pe partea

carosabila a drumului forestier impietruit balast natural

descarcat direct pe locul de munca = **mc 1.00**

Pentru a putea oferta unitar toti ofertantii, va rugam sa ne transmiteti reteta articolului „SVL.14.A”, acesta neregasindu-se in indicatoarele de norme de deviz republicane.

Raspuns 2: A fost atasat formularul F3, cu reteta explicata si cantitatea conforma cu cea procurata. Fisier atasat: 5_3_Umplere_sant_F3_lista_cantitati.

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire răman neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL