

	SC IAT ENGINEERING & DESIGN SRL		Contract de servicii nr. S-CA 90/09.05.2022	
	Înlocuire colectoare și robineti punct de lucru CONPET S.A. – Depozit OIL TERMINAL Constanța		Pag./Total pag.	1/1
			Data	27.01.2023
			Ediție/Revizie	1/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

AVIZAT
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII PRAHOVA

Program de Control – Faze determinante

Nr. crt.	Faze de lucrări supuse obligatoriu controlului	Metoda de control	Participă la control				Documentația ce urmează să ateste calitatea
			I.	B.	P.	C.	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Fază determinantă Proba de rezistență, executată cu apă, la presiunea de 20 bar, timp de minim 1 ora de la egalizarea presiunii	Diagrama înregistratoare presiune	x	x	x	x	Proces – Verbal Diagrama înregistrare presiune. Se predă beneficiarului și se introduce în cartea tehnică
2	Fază determinantă Proba de etanșeitate, executată pe întreaga conductă, cu apă, la presiunea de 18 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii	Diagrama înregistratoare presiune	x	x	x	x	Proces – Verbal Diagrama înregistratoare presiune. Se predă beneficiarului și se introduce în cartea tehnică

Legenda: B – Beneficiar; P – Proiectant; C – Constructor; I. – Inspectoratul de Stat în Construcții

X – participa la control

NOTĂ: La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției.

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

PROIECTANT,