


Instalatia de semnalizare incendiu
sw va realiza cu cabluri jyy 2x2x0,8 mmp
protejate in tuburi PVC iar pe trasee centralizatoare
cabluri montate pe jgheaburi

LEGENDA SIMBOLURI

- CSI CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABILA
- SE DETECTOR FUM ADRESABIL
- SI DETECTOR MULTISENZOR FUM + TEMPERATURA ADRESABIL
- SI BUTON MANUAL SEMNALIZARE INCENDIU
- SI SIRENA INTERIOARA
- SE SIRENA EXTERIOARA

			
BUCURESTI, STRADA AVRIG 80, SECTOR 2 J40/9875/2003 CUI 15601386/2003			
BENEFICIAR S.C. CONPET s.a.			
PROIECT REABILITARE CLADIRI			
AMPLASARE STRADA REZERVOARELOR 8 PLOTESTI			
NUMAR PROIECT 257/2014		FAZA PT	
PLANSĂ CLADIRE C4 si C5 SERVICE AUTO, ATELIERE si ANEXE - INSTALATIE SEMNALIZARE INCENDIU			
NUMAR E3-01.C4		INLOCUIESTE	
DATA 11.2015	SCARA 1/50	REVIZIE 0	ORDINE 1/2
REVIZII			
NR	DESCRIERE		DATA
PROIECTANTI DE SPECIALITATE			
STRUCTURI		Ing.TEODOR PAVLU	
INSTALATIILE ELECTRICE		Ing.ROGDAN MARINESCU	
INSTALATIILE SANITARE		Ing.CRISTIAN TOMESCU	
INSTALATIILE INCALZIRE		Ing.CRISTIAN TOMESCU	
AUDIT ENERGETIC		Ing.MARIAN STROE	
PROIECTAT	Ing. Marinescu B.		
REDACTAT	Ing. Marinescu M.		
COORDONARE	arh.SORIN ADLER		
VERIFICATOR	Ing. Smilovici M.		
NUMAR	REFERAT	CERINTA Ie	

CATEGORIA DE IMPORTANTA
CLASA DE IMPORTANTA
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC
CATEGORIA DE PERICOL DE INCENDIU

C
III
II
E