

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 3
DEPARTAMENT OPERAȚIUNI TRANSPORT

29508/01.08.2024

CAIET DE SARCINI

**ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ APARATE AER CONDIȚIONAT
PENTRU DOTARE PUNCTE DE LUCRU APARTINÂND
CONPET S.A. PLOIEȘTI**

1. GENERALITĂȚI

1.1. Date Generale

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, **astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante – achiziție, transport, montaj și service în perioada de garanție, a 17 (șaptesprezece aparate de aer condiționat pentru dotare puncte de lucru CONPET S.A. Ploiești.** Ofertantul va include în ofertă relocarea unui aparat de aer condiționat de 12000 BTU în stația Călăreți.

Execuția serviciilor se va realiza în conformitate cu prevederile standardelor de calitate.

Prezentele specificații nu înlocuiesc celelalte acte normative și de execuție care vor trebui să fie cunoscute și respectate pe parcursul derulării serviciilor.

Achiziția presupune demontarea aparatelor existente ce urmează a fi înlocuite și montare și punere în funcțiune a aparatelor noi.

Preliminar întocmirii ofertei, ofertantul va vizita amplasamentul și va prezenta în acest sens un document semnat pe propria răspundere și vizat de către beneficiar, care să confirme faptul că și-a însușit condițiile din teren privind execuția serviciilor.

1.2. Denumirea Beneficiarului

CONPET S.A. Ploiești

Adresa: Strada Anul 1848 nr. 1-3, cod poștal 100559, Ploiești, Prahova

Tel.: 004 0244 401360

Fax: 004 0244 516451

E-mail: conpet@conpet.ro

Website: www.conpet.ro

1.3. Locație, montaj și tip de aparat

8 bucăți (9000 BTU)

- Sector Călăreți- Stația Călăreți, comuna Tămădău Mare, jud. Călărași; 2 buc
- Rafinăria Petrobrazii, comuna Brazi, jud. Prahova; 2 buc
- Sediul II din str. Rezervoarelor Ploiești laborator, județ Prahova; 3 buc
- Sector Orlești-Ghercești, Mădulari - Județul Râmnicu Vâlcea; 1 buc

2 bucăți (12000 BTU)

- Sector Marghita, rampa Marghita, județ Bihor; 1 buc
- Sector Orlești-Ghercești, comuna Orlești - Județul Râmnicu Vâlcea; 1 buc

2 bucăți (18000 BTU)

- Sector Călăreți- Stația Călăreți, comuna Tămădău Mare, jud. Călărași; 2 buc

5 bucăți (24000 BTU)

- Sector Călăreți- Stația Călăreți, comuna Tămădău Mare, jud. Călărași; 1 buc
- Sector Biled-Pecica - Rampa Biled comuna Biled, Județul Timiș; 1 buc
- Sector Orlești-Ghercești, comuna Orlești - Județul Râmnicu Vâlcea; 1 buc
- Sector Orlești-Ghercești, sat Otești - Județul Ilt; 1 buc
- Sector Orlești-Ghercești, sat Ghercești - Județul Dolj; 1 buc

1.4. Caracteristici tehnice minime ale aparatelor de aer condiționat (răcire și încălzire) de tip splitter (unitate interioară de perete și unitate exterioară)

1.4.1. 9000 BTU

Componenta	Unitate externă și internă
Tip constructiv	Monosplit
Agent refrigerant	R410A sau conform reglementărilor de protecția mediului
Tip compresor	Inverter
Putere nominală consumată pentru răcire	max 0,75 kW
Putere nominală consumată pentru încălzire	max 0,90 kW
Nivel de zgomot unitate	maxim 55 dB(A)
Alimentare electrică [V/Hz]	230V/50
Clasă energetică	A++/A+ . Parametri de funcționare în regim de răcire -15+50 grade Celsius și în regim de încălzire -20+30 grade Celsius
Kit de instalare inclus	Da
Alte cerințe	- Telecomandă (afișaj LCD) - Produsul să fie marcat CE

1.4.2. 12000 BTU/18000BTU

Componenta	Unitate externă și internă
Tip constructiv	Monosplit
Agent refrigerant	R410A sau conform reglementărilor de protecția mediului
Tip compresor	Inverter
Putere nominală consumată pentru răcire	max 1,20 kW
Putere nominală consumată pentru încălzire	max 1,00 kW
Nivel de zgomot	maxim 60 dB(A)
Alimentare electrică [V/Hz]	230V/50
Clasă energetică	C A++/A+ Parametri de funcționare în regim de răcire -15+50 grade Celsius și în regim de încălzire -20+30 grade Celsius
Kit de instalare inclus	Da
Alte cerințe	- Telecomandă (afișaj LCD) - Produsul să fie marcat CE

1.4.3. 18000/22000 / 24000 BTU

Componenta	Unitate externă și internă
Tip constructiv	Monosplit
Agent refrigerant	R410A sau conform reglementărilor de protecția mediului
Tip compresor	Inverter
Putere nominală consumată pentru răcire	max 2,35 kW
Putere nominală consumată pentru încălzire	max 2,45 kW
Nivel de zgomot	maxim 65 dB(A)
Alimentare electrică [V/Hz]	230V/50
Clasă energetică	A++/A+ . Parametri de funcționare în regim de răcire -15+50 grade Celsius și în regim de încălzire -20+30 grade Celsius
Kit de instalare inclus	Da
Alte cerințe	- Telecomandă (afișaj LCD) - Produsul să fie marcat CE

2. SPECIFICAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI**2.1. Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini**

Servicii pentru achiziție, montaj (demonzare/montare) și punere în funcțiune aparate de aer condiționat (răcire/încălzire) tip splitter pentru dotare puncte de lucru aparținând CONPET SA.

Ofertanții au obligativitatea de a face dovada capacității de asigurare a montajului aparatelor de aer condiționat, a service-ului în garanție și post garanție proprii.

2.2. Date despre ofertă

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuieli de montaj (inclusiv Kit montaj instalare aer condiționat – traseu agent frigorific, taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri).
- Prețurile și valoarea totală vor fi exprimate în LEI, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului.
- Pentru a evalua și compara cât mai corect ofertele depuse, autoritatea contractantă poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Atât cererea de clarificare cât și răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmițându-se nici o modificare a prețului sau conținutului ofertei cu excepția cazurilor în care se solicită corecția erorilor de calcul sau a greșelilor materiale descoperite de Comisia de evaluare în cursul examinării ofertelor.
- Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către autoritatea contractantă și nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior.

2.3. Criteriile de selecție a ofertei câștigătoare

- Sunt eligibile echipamentele care asigură cel puțin nivelul de performanță din specificația tehnică.
- Prețul cel mai scăzut. Pentru stabilirea ofertei câștigătoare vor fi comparate prețurile totale fără TVA (incluzând demontarea montarea și livrarea produselor), ale ofertelor financiare depuse de către ofertanți pentru toate produsele.

2.4. Certificarea calității

- Ofertanții vor prezenta certificat de atestare a calității echipamentelor.

2.5. Condiții de recepție a serviciilor

Recepția la terminarea fiecărei acțiuni se va face pe baza de proces verbal încheiat între Prestator și persoana desemnată de Beneficiar pentru locație (șeful punctului de lucru).

Dacă serviciile prestate nu corespund din punct de vedere calitativ, Beneficiarul are dreptul să nu admită recepția, iar Prestatorul are obligația să le remedieze în cel mai scurt timp, pe cheltuiala acestuia.

3. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ

Prestatorul va instrui personalul propriu care execută lucrările, cu norme specifice de securitatea muncii și situații de urgență pentru acest gen de lucrări.

ATENȚIE: Înainte de începerea activității toți salariații vor participa la instruirea colectivă în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență organizată de beneficiar pe teritoriul căruia se va desfășura activitatea.

4. TERMEN CONTRACTUAL

Termenul de execuție al lucrărilor va fi de 10 (zile) zile de la data predării amplasamentului (pentru fiecare locație).

Predarea amplasamentelor se realizează în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

5. GARANȚIA ACORDATĂ LUCRĂRII

- Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 2 ani.
- Garanția echipamentelor livrate cade în răspunderea prestatorului pe toată perioada de garanție definită în ofertă.
- În perioada de garanție, prestatorul se obligă să asigure remedierea unei defecțiuni în maxim 48 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul echipamentelor;
- Remedierea se va face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defecte mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta. Toate acestea vor fi specificate în ofertă.
- Contractantul va trebui să asigure garanția de buna funcționare, calitatea și performanțele bunurilor oferite pentru perioada de garanție. Perioada de garanție începe din momentul recepției.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

**Director General Adjunct 3,
ing. Radu Necșulescu**

Șef Departament Operațiuni Transport,
ing. Narcis Stoica

**Șef Departament Dezvoltare Mentenanță,
Ing. Dan BUZATU**

Șef Serviciul Mecano – Energetic,
Ing. Adrian BUZĂȚEL