

➤ TITLUL : “Reabilitare iluminat cuve booster Statia Constanta, Sector Constanta - Baraganu”

Tablou electric Cuva Booster 2

6 Lucrari de refacere a mediului

- Protejarea mediului inconjurator la amplasarea inst. noi si a org. de santier
- Refacere zone afectate la terminarea lucrarilor – spatii verzi, trotuare, asfaltari
- Recuperarea descurilor
- Depozitare si gestionare materiale refolosibile

7 Verificarea aspectului general

8 Verificarea instalatiei de legare la pamant

9 Probe si verificari de punere in functiune

10 Receptie


Legea 265/2006; Legea
307/2007; OUG 195/2005,
HG 1756/2006; HG
349/2005; HG 621/2005;
HG 1132/2008; HG
235/2007

2. LI-I 135-93; C 56/83

1. RE-Ip 30/2004;
FS 4-82

PE 116/94; PE 003/79;
3.RE-I 223-04;
NTE 002/03/00;
NTE 01 116/2001

2. LI-I 135-93;
PE 003/79; NTE 002/03/00



TITLUL : “Reabilitare iluminat cuve booster Statia Constanta, Sector Constanta - Baraganu”

C-constructor, B-Beneficiar(client), P-Proiectant. I- Inspectii autorizate:

NOTA:


- 1 - Toate lucrarile de executie ascunse care pot apare pe parcurs, vor fi verificate conf. Normativ C 56/2000 si se va intocmi pentru fiecare PV..
- 2 - Verificarea fazelor determinante de catre Inspectia de Stat in Constructii (ISC) se va face conf. Graficului de executie a lucrarii , la fazele la care ISC le considera necesare.
- 3 - Fazele determinante ale Planului de control al calitatii lucrarii, se vor adapta specificului lucrarii.
- 4 - Constructorul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 3 zile inainte de data la care se face verificarea.
- 5 - La receptia obiectului, un exemplar din prezentul “PROGRAM” se va anexa la cartea tehnica a constructiei.
- 6 - Planul de control al calitatii trebuie sa respecte prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii si respectiv al legii 440/2003 privind calitatea montajului instalatiilor tehnologice.

NOTATII: PVPA – proces verbal de predare amplasament;

PVLA – proces verbal de lucrari ascunse;

PVR -proces verbal receptie;

PV -proces verbal



Nume	Semnatura	Data	Nume	Semnatura	Data
Intocmit	Ing. Ionescu Octavian	09.09.2024	Avizat CTC	Ing. Tudorache Dan	10.09.2024
			Aprobat	Ing. Lazaroaia Bogdan	10.09.2024

