

Nr. înreg.: 43940/12.11.2024

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor de punere în siguranță a conductelor de transport țiglei F1 și F2 Ø10 ¾" Siliște – Ploiești și dezafectarea conductelor vechi inactive în zona Comișani – Bucșani la subtraversarea râului Ialomița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Pentru procurarea anumitor materiale, în listele de cantități este prevăzută norma "YC01RON-diferență preț material".

Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru aceste norme putem folosi coduri de materiale, utilizând denumirile din listele de cantități.

Răspuns: Pentru normele "YC01RON-diferență preț material" ofertanții pot folosi coduri de materiale, utilizând denumirile din listele de cantități.

2. Întrebare: Conform documentație tehnică, se va utiliza țeavă SAWL 273 x 7.1 mm / 8.8 mm L360N/X52N PSL2 conform EN ISO 3183, izolată cu izolație 3LPE/HDPE tip N-v în grosime de min 2.7 mm conform DIN 30670, certificat de inspecție tip 3.2.

În urma discuțiilor cu diferiți furnizori / producători de țeavă, la acest diametru se poate executa țeavă fără sudură (SMLS) sau țeavă sudată longitudinal prin procedeul HFW-HFI.

În ceea ce privește izolația, o variantă mai des întâlnită dar superioară celei din proiect este izolația tip B3 în grosime de 2.7 mm conform EN ISO 21809/1.

Vă rugăm să aprobați utilizarea:

- țevilor SMLS și/sau HFW-HFI având aceleași caracteristici ca cele prevăzute în proiect,
- a izolației tip B3 în grosime de min. 2.7 mm conform EN ISO 21809/1.

Răspuns: Suntem de acord cu utilizarea în execuție a țevilor tip SMLS, având aceleași caracteristici ca cele prevăzute în proiect.

ATENȚIE: în cazul folosirii țevii, tip SMLS și pentru curbe, țeava își va schimba caracteristicile tipodimensionale, trecând de la țeava Ø273 x 8.8mm, 6DN, L 360N (caracteristici prevăzute în proiect), la țeava Ø273 x 10 mm, 6DN, L 360N, dimensiuni conform Breviarului de calcul anexat.

- agreăm varianta izolației tip B3, cu grosimea de min 2.7 mm, conform EN ISO 21809/1.

3. Întrebare: Conform documentație tehnică, se va utiliza țeavă 273 x 7.1 mm în exteriorul forajului dirijat și țeavă 273 x 8.8 mm în interiorul forajului dirijat.

Având în vedere cantitățile mici din cele două tipodimensiuni, vă rugăm să precizați dacă se acceptă pentru fiecare dintre cele două zone țevi având o grosime de min. 8.8 mm (o grosime superioară celei din proiect), păstrând celelalte caracteristici prevăzute în proiect.

Răspuns: Se acceptă pentru fiecare dintre cele două zone, țevi având o grosime de 8.8 mm (grosime superioară celei din proiect), păstrând caracteristicile materialului tubular prevăzute în proiect și anume:

- țeava L360N/X52N, PSL2 conform EN ISO 3183, certificat de inspecție tip 3.2.
- țeava va fi izolată cu izolație 3LDPE/HDPE, în grosime de min 2.7 mm.sau cu izolație tip B3, cu grosimea de min 2.7 mm, conform EN ISO 21809/1.

Clarificări cu caracter general

Pentru lucrările de foraj orizontal dirijat, ofertanții vor lua în considerare asigurarea oricăror scule, dispozitive și echipamente (lansatoare, suporturi de susținere cu role, habe, pompe, etc), necesare pentru execuția proiectului, având în vedere că tehnologiile actuale nu sunt reflectate exact în articolele de deviz naționale.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ