

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

Departament Dezvoltare Mentenanță
Serviciu Mecano-Energetic
5889/11.02.2025

CAIET DE SARCINI
privind achiziția de gaze naturale

Prezentul caiet de sarcini, se referă la achiziția de gaze naturale necesare pentru alimentarea a **26 locuri de consum** aflate în exploatarea autorității contractante, respectiv CONPET S.A. Ploiești, pentru perioada **01.05.2025-30.04.2026**.

Adresele punctelor de consum și cantitățile de gaze naturale estimate a fi consumate în fiecare locație în parte, pentru un an se regăsesc în Tabelul 1 anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea totală estimată de gaze naturale este de **6.466 MWh**.

Alimentarea cu gaze naturale se face prin stații de reducere-măsură (SRM-uri) aflate în fiecare punct de lucru. Aceste stații sunt dotate cu contoare, pentru măsura cantității de gaze naturale consumate și corectoare volumetrice care asigură convertirea consumurilor în standard metru cub.

Punctele de consum și instalațiile de utilizare gaze naturale aferente acestora sunt următoarele:

01. Sediul 1 Conpet (Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3): CLC – DGSPHPL115011109

instalație joasă presiune, Q = 140 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 63m/4", 1m/3", 1m/2 1/2", 75m/ 1 1/4";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă Viessman (575 kW/buc.), mașină de gătit, grătar, friptează ;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin CONPET S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 4 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 14 buc.

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**

02. Sediul II – Conpet (Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 8): CLC - DGSPHPL115003312

instalație redusă presiune, Q= 200 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 34m/4", 10m/3", 268m/2", 49m/1 1/2", 198m/1 1/4", 27m/1", 112m/ 3/4", 11m/ 1/2";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă (500kW și 620 kW), cuptor forjă, 2 buc. generatoare aer cald, presă vulcanizare, 2 buc.prize oxigaz, 2 buc.letcon, mașină de gătit cu plită, masină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 4 buc.;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**

03. Stația țiței Băicoi – Centru:CLC - DGSPHCAM51014112

instalație joasă presiune, Q = 160 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 177m/3", 42m/2", 10m/1";

consumatori: centrală termică (60 kW), 2 buc cazane abur IVAR-0,5 tone/abur fiecare;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;

- nr. buc. electroventile: 1 buc;

- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****04. Stația țiței Urlați: CLC - DGSPHBOL90000027**

instalație joasă presiune, Q=10 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 35m/2", 5m/1¼";

consumatori: centrală termică murală (49-66 kW);

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 0 buc;

- nr. buc. electroventile: 1 buc;

- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****05. Releu Sinaia: CLC - DGSPHSIN35001039**

instalație joasă presiune, Q = 20 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 10m/ ¾", 3m/ ½";

consumatori: centrală termică murală (35 kW), mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc PRM;

- nr. buc. electroventile: 1 buc;

- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****06. Stația automatizată țiței Bărăganu:CLC – TGNSM1090D0**

instalație redusă presiune, Q = 650 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 2,5m/6 ½ ", 1,5m/4", 300m/3", 6,5m/2 ½ ", 155m/2",

47m/1", 80m/1½";

consumatori: centrale termice murale (25 kW -150 kW) 5 buc, mașină de gătit 4 buc.

mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 6 buc.SRM;

- nr. buc. electroventile: 7 buc;

- nr. buc. detectoare gaze: 7buc.;

operator SD: **SNTGN Transgaz;****07. Rampa încărcare țiței IMENI CLC - TGNSM0402D0**

instalație joasă presiune, Q = 50 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 61,5m/63mm subterană; 88,5m/32mm subterană;

10m/2", 30m/3/4";

consumatori: cazan abur: AC 1 (850 kW), centrala termică murală 24 kW, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
 - nr. buc. electroventile: 1 buc;
 - nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: **SNTGN Transgaz;**

08. Stația automatizată țiței Orlești CLC – TGNSM0235D0

instalație redusă presiune, Q = 100 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 80m/2", 140m/1 1/2", 180m/1";

consumatori: cazane apă caldă ACV CA 100 (2x100 kW) – 2 buc, bec Teclu, 2buc.
mașină de gătit, centrale termice cu tiraj forțat 32Kw-2 buc, centrală termică cu tiraj forțat 24Kw.

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc.;

operator SD: **SNTGN Transgaz;**

09. Stația automatizată țiței Otești CLC - DGSOTSLA0000170063

instalație joasă presiune, Q= 10 Nmc/h

lungime/diametru conductă : 90/1", 15m/1/2"

consumatori: centrală termică murală (31kw), bec Teclu

- nr.buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A. : 1 buc. PRM
- nr.electroventile : 2 buc.
- nr.detectoare gaze : 2 buc.

Operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**

10. Constanța, str.Movila Sara- Sediul Sector Constanța CLC – DGSCCTA0000508875

instalație joasă presiune, Q= 100 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 8,5m/2 1/2", 20m/2", 50m/1 1/2";

consumatori: centrală termică murală apă caldă (50 kW), mașina de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;**

11. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.1; CLC - DGSCCTA0000503822

12. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.2 CLC - DGSCCTA0000473618

13. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.3 CLC - DGSCCTA0000521206

14. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.22CLC - DGSCCTA0000475997

15. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.23CLC - DGSCCTA0000513487

16. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.24CLC - DGSCCTA0000506531

instalație de joasă presiune pentru fiecare apartament, Q= 3,37Nmc/h, pentru fiecare apartament

consumatori: 6 centrale murale Immergas, 6 buc. mașină de gătit

- nr.buc. electroventile: 1buc.pentru fiecare apartament
 - nr.buc. detectoare gaze: 1 buc.pentru fiecare apartament
- operator SD : **Distrigaz Sud Rețele**

17. Stația automatizată țiței Cartojani:CLC-ICCRJ000INND

instalație redusă presiune, Q = 25 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 42m/2 ½", 36m/1 ¼", 44m/1", 12m/ 3/4", 5m/ 1/2";

consumatori: cazan apă caldă Modal Gulliver (76 kW), centrală termică murală (32 kW),

bec Teclu, 3 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **INSTAL CONSTRUCT COMPANY;****18. Stația automatizată țiței Călăreți:CLC - PEYCLAA058899**

instalație redusă presiune, Q = 650 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 116m/4", 242m/3";

consumatori: cazan abur IVAR BHP-ECO (1,3tone abur/ora);

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 3 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile:1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L;****19. Stația automatizată țiței Călăreți:CLC - PEYCLAA058340**

instalație joasă presiune, Q = 16 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 96m/1", 56m/3/4", 48m/ 1/2";

consumatori: cazan boiler apă caldă Heat Master 100N, 2 buc centrale termice murale 80 kW, 6 buc. mașini de gătit, bec Teclu

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 5 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile:5 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 5 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L;****20. Parcul Mare Țicleni - Gorj nr.1- Stația automatizată țiței Țicleni:CLC – PEYGJAA058925**

instalație joasă presiune, Q = 10 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 100m/1 1/2" supraterană, 110m/1 ½" subterană,2m/ 3/4", 8m/1/2";

consumatori: cazan apă caldă ACV N3 (58 kW), bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L**

21. Stația Pompare - Petrești, Gorj nr.3 - Depozit Bărbătești:CLC – PEYGJAA057928

instalație redusă presiune, Q = 650 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 280m/6", 250m/2", 70m/1 1/2", 160m/1", 26m/1/2", 160m/3/4";

consumatori: cazane abur IVAR BHP-ECO 2100 - 4 buc (4x2,1 tone abur/ora), centrale termice murale 11 buc (28-32 kW/buc), 6 buc. mașini de gătit, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 13 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 13 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L.**

22. Stația automatizată țiței Poiana Lacului:CLC – PEYAGAA058329

instalație joasă presiune, Q = 20 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 85m/2 1/2", 51m/1/2"

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă ACV 2 (100 kW/buc), bec Teclu, 2 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L.**

23.Stația automatizată țiței Lucacești CLC – PEYBCAA005165

instalație joasă presiune, Q= 10Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 14m/1 1/2', 8m/1/2'

consumatori:cazan apă caldă ACV N3(58Kw), bec Teclu

- nr.bucati SRM/PRM care aparțin Conpet S.A: 1 buc.PRM
- nr.electroventile: 2 buc.
- nr.detectoare gaze: 2buc.

operator SD: **Premier Energy S.R.L.**

24. Rampa incarcare țiței Marghita:CLC – DEG3716486

instalație redusă presiune, Q = 200 Nmc/h;

lungime/diametru conductă:135m/3", 15m/2", 30m/3/4";

consumatori: cazan abur tip IVAR BHP-ECO 1500 (1,5 tone abur/ora), centrală termică murală (30 kW), bec Teclu, mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.;

operator SD: **Delgaz Grid S.A**

25. Rampa automatizată încărcare țiței Biled:CLC- DEG0416464

instalație redusă presiune, Q = 220 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 342m/3", 4m/2", 25m/3/4";

consumatori: cazan apă caldă (93 kW), 2 cazane abur ICI Caldaie AX 1200, centrala termica murala 24 kW;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPRT S.A.:1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 0 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 0 buc;

operator SD: **Delgaz Grid S.A;****26. Sediul Moinești CLC- DEG0453930**

instalație joasă presiune, Q= 10Nmc/h

lungime/ diametru conductă: 80m/1", 12m/1/2"

consumatori: centrală termică murală (24 kw), mașină de gătit;

- nr.buc. SRM/PRM care aparțin S.C.CONPET S.A. : 1buc. PRM
- nr.buc. electroventile: 2 buc
- nr. detectoare gaze : 2 buc.

operator SD: **Delgaz Grid S.A**

Nota: Adresele punctelor de consum și cantitățile de gaze naturale estimate a fi consumate în fiecare locație în parte, în perioada **01.05.2025-30.04.2026**, se regăsesc în **Tabelul 1** anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Exploatarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, din cadrul CONPET S.A se face cu respectarea legislației în vigoare și în special cu respectarea „**Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – Ordinul ANRE nr.89/10.05.2018 – M.O. al Romaniei, Nr.462/5.06.2018**”, și a **Ordinului ANRE nr. 179/2015**.

Consumatorul are obligația efectuării, la termen, verificării tehnice periodice/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare gaze naturale cu firme autorizate ANRE.

Furnizorul se obligă să pună la dispoziția consumatorului, fără plată, fișele de evidență a lucrărilor tehnice periodice, în copie, fișe preluate de la operatorul SD.

Prin prezentul caiet de sarcini se urmărește selectarea furnizorului de gaze naturale al CONPET S.A., pentru a achiziționa gaze naturale de pe piață liberă și încheierea contractului de furnizare pentru 12 luni, 01 mai 2025 - 30 aprilie 2026.

Furnizorul trebuie să asigure consumatorului gaze naturale cu respectarea parametrilor de calitate conform standardelor emise de autoritatea de reglementare în domeniu și condiții tehnice de siguranță sporite.

CONPET S.A. nu va admite sub nici un motiv întreruperi în alimentarea cu gaze naturale.

În cazul unor defecțiuni la instalațiile de utilizare ale consumatorului, la cererea acestuia, furnizorul va lua măsuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale și de separare față de rețeaua de alimentare.

Furnizorul va asigura citirea contorilor de către operatorul de distribuție în ultima zi a lunii de consum, și facturarea cantităților de gaze naturale, rezultate în baza documentelor emise de către distribuitor. Plata facturii de gaze naturale este scadentă la 30 de zile calendaristice de la data intrării facturii în societate.

Prețul va fi exprimat în lei/MWh, fără TVA și va fi detaliat pentru prețul de baza al gazului și toate taxele reglementate (tarif transport, tarif distribuție, acciză, etc.). Prețul de baza va rămâne neschimbat pe toată durata contractului.

Furnizorul nu va percepe penalități pentru neîncadrarea în prognoză.

Șef Departament Dezvoltare Mentenanță,
Ing. Dan BUZATU

Dan Buzatu

Digitally signed by Dan Buzatu
Date: 2025.02.11 15:09:10 +02'00'

Șef Serviciu Mecano- Energetic,
Ing. Adrian BUZĂȚEL

Adrian Buzatei

Digitally signed by Adrian Buzatei
Date: 2025.02.11 15:40:11 +02'00'

Întocmit,
Ing. Lucian OPREA

Lucian
Oprea

Digitally signed by
Lucian Oprea
Date: 2025.02.11
14:24:57 +02'00'

TABELUL 1 1 mai 2025 -30 aprilie 2026

Nr. crt.	Denumire punct consum	Operator Sistem Distribuție	Anul 2025												Anul 2026				Total cantitate (Mwh)
			Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.					
1	Constanța str. Movila Sara	Distrigaz Sud Retele	0.44	0.23	0.01	0.00	0.02	0.03	2.06	8.45	10.60	11.83	8.90	9.90	4.07				56.54
2	Stația Bărăganu	SNTGN Transgaz	2.28	0.85	0.50	0.30	0.37	2.19	25.12	30.58	33.83	22.65	21.38	4.54					144.59
3	Stația Călărești	Premier Energy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.10	4.20	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10.14
4	Stația Călărești	Premier Energy	3.41	5.48	5.86	1.40	0.05	0.02	21.00	31.50	38.34	0.02	68.13	5.95					181.17
5	Stația Băicoi	Distrigaz Sud Retele	0.86	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	7.12	7.62	4.53	4.59	0.97					29.28
6	Stația Urlița	Distrigaz Sud Retele	0.00	2.27	0.00	2.87	0.00	1.48	6.50	9.60	34.84	0.00	0.00	31.75					89.31
7	Sediul Sector Moinești	Delgaz Grid	0.36	0.10	0.85	0.52	0.50	0.63	3.29	3.40	4.21	0.00	3.70	4.75					22.29
8	Stația Lucăcești	Premier Energy	2.78	0.62	0.03	0.00	0.00	1.46	7.34	6.94	12.27	16.70	10.26	7.09	3.49				62.04
9	Rampa Imeni	SNTGN Transgaz	5.41	0.18	0.12	0.08	0.26	1.72	3.49	6.94	8.08	3.65	2.93	1.87					34.73
10	Stația P. Lacului	Premier Energy	8.53	13.42	0.00	0.00	0.01	3.64	23.64	49.17	68.38	48.30	38.75	10.17					263.99
11	Stația Cartolani	ICC Company	8.13	0.83	0.11	0.55	0.08	2.77	20.25	28.22	32.57	21.06	23.43	10.05					148.05
12	Stația Tâlceni	Premier Energy	8.57	1.26	0.09	0.00	0.59	5.46	13.54	19.88	20.45	17.04	13.44	10.11					110.42
13	Depozit Rampa Bărbănteli	Premier Energy	29.59	24.15	0.90	0.08	2.23	17.16	286.50	325.48	330.76	452.81	386.61	128.41					2,024.71
14	Stația Orăștie	SNTGN Transgaz	6.13	0.08	0.01	0.01	0.01	12.42	46.01	76.11	80.49	57.96	50.97	16.53					346.73
15	Stația Orești	Distrigaz Sud Retele	8.59	0.08	0.00	0.00	0.00	0.70	4.60	6.50	0.00	17.54	0.00	0.00					42.96
16	Rampa Biled	Delgaz Grid	32.53	1.41	0.00	0.05	0.00	36.80	55.17	73.74	79.00	81.02	47.86	29.42					452.01
17	Rampa Marghita	Delgaz Grid	3.11	0.13	0.00	0.84	0.88	18.76	53.15	79.98	80.41	29.68	24.77	15.83					307.55
18	Sediul 1 Compet	Distrigaz Sud Retele	2.61	13.86	9.09	7.16	13.26	24.78	127.99	183.18	198.81	128.29	141.81	26.72					877.55
19	Sediul 2 Compet	Distrigaz Sud Retele	12.84	7.00	7.80	6.00	18.77	26.62	129.82	232.64	299.67	207.32	217.60	42.14					1,208.23
20	Sinalea	Distrigaz Sud Retele	1.51	0.67	0.07	0.06	0.08	0.74	4.56	5.83	8.29	7.93	4.92	1.80					36.48
21	Loc. Constanța ap1	Distrigaz Sud Retele	1.52	0.10	0.00	0.04	0.00	0.00	0.58	0.50	0.00	0.59	0.00	0.00					3.33
22	Loc. Constanța ap2	Distrigaz Sud Retele	1.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.45	0.00	2.11	0.00	0.00					3.87
23	Loc. Constanța ap3	Distrigaz Sud Retele	0.17	0.13	0.11	0.08	0.11	0.07	0.75	0.54	0.00	0.15	0.65	1.12					3.87
24	Loc. Constanța ap22	Distrigaz Sud Retele	0.61	0.10	0.01	0.13	0.00	0.00	0.15	0.50	0.00	0.04	0.00	0.00					1.55
25	Loc. Constanța ap23	Distrigaz Sud Retele	0.11	0.02	0.04	0.10	0.01	0.00	0.50	0.22	0.09	0.72	0.45	0.05					2.31
26	Loc. Constanța ap24	Distrigaz Sud Retele	0.61	0.12	0.00	0.13	0.00	0.00	0.22	0.55	0.00	0.66	0.00	0.00					2.29
		TOTAL LUNAR	141.84	73.27	25.61	20.45	57.55	200.59	850.40	1,199.99	1,354.37	1,123.23	1,068.99	349.73					6,466

Șef Departament Dezvoltare Mentenanță,
Ing. Dan BUZATU

Digitally signed by Dan Buzatu
Date: 2025.02.11 15:08:29 +02'00'

Șef Serviciu Mecano- Energetic,
Ing. Adrian BUZĂȚEL

Adrian
Buzatel

Digitally signed by
Adrian Buzatel
Date: 2025.02.11
14:42:10 +02'00'

Intocmit,
Ing. Lucian OPREA

Lucian
Oprea

Digitally signed
by Lucian Oprea
Date: 2025.02.11
14:25:57 +02'00'