

Nr. înreg.: 14651/09.04.2025

Referință: clarificare 3 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a două tronsoane din conducta Ø24” Bărăganu – Rafinărie Petrobrazî, subtraversare pârâu Leaota (cca. 100 m subtraversare pârâu Leaota și cca. 464 m aflați în proximitatea localității Pietroșani, rest din investiția anterioară de 1700 m realizată în anul 2020), pe o lungime de 135 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Avand in vedere ca termenul de livrare a robinetului (RSP OL 24”) este de 14-16 saptamani (termen mentionat de furnizor, va rugam sa modificati termenul de executie din 4 luni in 5 luni.

Răspuns: Avand in vedere prevederea din Autorizația de Construire nr. 93/24.12.2024 capitolul C, atașată, conform careia durata de execuție a lucrarilor este de 4 luni calculata de la data inceperii efective a lucrarilor, nu suntem de acord cu modificarea termenului de executie din 4 luni in 5 luni.

Solicitare 2: Va rugam sa confirmati ca se accepta inlocuirea art. YC01RON cu coduri de procurare material cu respectarea denumirilor din antemasuratori.

Răspuns: Asa cum am mentionat si in adresa de clarificari nr. 14212/07.04.2025, postată pe site-ul Conpet, suntem de acord cu cotearea articolului YC01/YB01 RON - diferenta pret material sau manopera, cu coduri de material care sa corespunda cerintelor din listele de cantitati.

Solicitare 3: Avand in vedere ca teava se pune la dispozitie de catre Achizitor, va rugam sa precizati daca se mai coteaza articolul 4021530 Teava sudata longitudinal 609,6 x 11mm, L 360 N, coform ISO 3183-2013 sau echivalent API 5L, preizolat cu polietilena extrudata cu grosimea de 3,2mm, tip N-v conf. DIN 30670. Daca se coteaza va rugam sa precizati cu ce pret unitar se coteaza?

Răspuns: Asa cum am mentionat si in adresa de clarificari nr. 14212/07.04.2025, postată pe site-ul Conpet, in listele cu cantitati se va cota cu 0 materialul tubular Ø 609,6x11 mm, L360 N, conf. ISO 3183-2013, preizolata cu polietilena extr. gr.3,2 mm.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU