

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DEPARTAMENT HSE
SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ
NR. 12647 / DATA 28.03.2025

Avizat,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
Ec. BUCUR ADRIAN IONUT

CAIET SARCINI

Cap.1 Informații generale

1.1 Tip : ☐ Obiectiv investiții/ ☐ Lucrare/ ☒ Serviciu/ ☐ Produs

1.2 Denumire: Caiet de sarcini pentru achiziția serviciului de asigurare a mentenanței sirenei de alarmare de la Stația pompare țiței Barbătești interconectat cu Centrul Operațional Județean Gorj pentru o perioadă de 3 ani.

1.3 Beneficiar : CONPET S.A.

1.4 Scop: Asigurarea mentenanței sirenei de alarmare de la Stația pompare țiței Barbătești interconectată cu Centrul Operațional Județean Gorj pentru o perioadă de 3 ani

1.5 Date de identificare

1.5.1 Amplasament (descriere, particularități)

Stația pompare țiței Barbătești

1.5.2 Descriere din punct de vedere tehnic și funcțional (destinație, funcțiuni)

Potrivit obligațiilor legale, în scopul asigurării unui sistem de alarmare a populației în caz de situații de urgență, ca o cerință rezultată în urma controalelor reprezentanților ISUJ Gorj, punctul de lucru Stația pompare țiței Barbătești a fost dotat cu o sirenă electrică cu motor trifazic pentru alarmare publică de 4 kW și cofret de comandă (P-4kW, 380Vca), achiziționată în anul 2011 de la firma AXATEL SERVICE – Producător de echipamente pentru înștiințare și alarmare publică care a asigurat și montarea acesteia.

Ulterior, în anul 2022 s-a realizat, tot de către firma AXATEL SERVICE, interconectarea sirenei electrice de la Stația pompare țiței Barbătești cu Centrul Operațional Județean Gorj, fapt ce a necesitat modernizarea sirenei de alarmare pe care o deținem (înlocuire componente, acumulatori) astfel încât să permită comanda de la distanță a sirenei, reglaje și actualizări de soft necesare.

Cap.2 Descriere

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziția serviciului de asigurare a mentenanței pentru sirena de alarmare de la Stația pompare țiței Barbătești pentru o perioadă de 3 ani.

Cap.3 Specificații tehnice/Cerințe de performanță

3.1 Specificații tehnice

În cadrul contractului de mentenanță se vor presta următoarele servicii:

- monitorizarea de la distanță (se vor emite rapoarte tehnice de monitorizare);
- deplasarea pe amplasament pentru verificări și măsuratori, trimestrial.

Intervențiile în cazul defecțiunilor se vor face la solicitarea achizitorului, ori de câte ori este necesar, într-un termen de constatare și inițiere a demersurilor pentru remedierea defecțiunii/înlocuirea de componente de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Contravaloarea componentelor defecte înlocuite va fi aprobată de achizitor, în urma întocmirii de către prestator a unui raport de service, deviz/ofertă. Achizitorul va emite o comandă către Prestator pentru componentele respective, transportul și montajul acestora – inclus în prețul contractului.

3.2 Cerințe de proiectare privind elaborarea documentațiilor pe etape: Neaplicabil**3.3 Cerințe generale**

- Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată;
- ORDIN Nr. 2/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.259/2006;
- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, prin care Stația pompare Țitei Bărbătești sunt încadrate ca obiective de nivel superior, având în dotare o sirenă de alarmare publică ce necesită acționare directă din Centrul Operațional Județean Gorj.

3.3.1 Cerințe de calitate

Intervențiile în cazul defecțiunilor constatate se vor face la solicitarea achizitorului ori de câte ori acesta consideră că este necesar, într-un termen de constatare și inițiere a demersurilor pentru remedierea defecțiunii/înlocuirea de componente de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

3.3.2 Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă și a situațiilor de urgență.

Se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare.

3.3.3 Demolări/Dezafectări - Neaplicabil**3.3.4 Cerințe privind utilizări semnificative ale energiei - Neaplicabil.****3.4 Livrare, Transport, Recepție**

Trimestrial (sau ori de câte ori situația o impune) se va face o deplasare pe amplasament pentru verificări și măsurători.

3.5 Instalare, Punere în funcțiune, Testare - Neaplicabil**3.6 Instruire personal pentru utilizare - Neaplicabil****3.7 Suport tehnic – Neaplicabil****3.8 Atribuții și responsabilități ale contractantului**

Contractantul se obligă să asigure mentenanța sistemului de alarmare de la Stația pompare Țitei Bărbătești în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

ȘEF DEPARTAMENT HSE

Jr. DUMITRU TUDONE

ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Ing. MIRELA DAMIAN

ȘEF BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Ing. MADALINA MARUSSI

BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Ing. VIOLETA TAVARU