



LEGENDA

- Corp iluminat LED tip FIDA ELECTRA-57W, montat aparent;
- Corp iluminat LED tip LINDA-14W, montat aparent, IP44, echipat cu kit de siguranta, pentru iluminatul de securitate pentru interventii (centrala termica si tablou electric);
- Corp iluminat tip aplica LED tip CALYPSO 6W;
- Spot luminos etans LED 15W tip LIGHT SMART, IP54;
- Corp iluminat LED ASPEN 8W, montat deasupra oglinzii;
- Corp iluminat de evacuare LED, tip CISA-02M, LED 1x8W (autonomie 1.5 ore), IP40, pentru iluminatul de securitate de evacuare;
- Comutator 10A, 230V;
- Intrerupator simplu 10A, 230V;
- Intrerupator cap-scara 10A, 230V;
- Priza dubla cu C.P., 16A, 230V;
- Priza climatizare, 16A, 230V;
- Priza antigron, 16A, 230V, pentru boiler;
- Tablou electric de distributie;

02	14.11.2023	Beneficiar		Emis pentru executie
01	10.10.2023	Beneficiar		Emis pentru comentarii
00	25.05.2023	Beneficiar		Emis pentru DTAC
Nr. revizie	Data	Modificare solicitata de:		Descriere modificare
—	—	—	—	—
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Proiectant general				Cliet:
<div>ROENGG CONSULTING SRL</div> <div>RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com</div>				<div>CONPET S.A.</div> <div>Urlati, str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova</div>
Proiectant de specialitate				Titlul proiectului:
<div>S.C. PREMIUM S.A.</div> <div>Str. Trandafirilor, nr. 69, Comuna Brazi</div>				<div>REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE CLADIRE</div> <div>SEDIU ADMINISTRATIV - STATIA DE POMPARE URLATI</div>
	Nume	Semnatura	SCARA:	Titlul plansei:
Proiectat	M.H.		1:100	INSTALATII ELECTRICE - MANSARDA
Verificat	M.H.		DATA:	Nr. Desen:
Aprobat	S. D.		14.11.2023	10212022-RNG-DTDS-ELE-PLN-002
				FAZA:
				DDE
				NR. PAGINA:
				1/1