

Nr. înreg.: 28097/04.07.2025

Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de reabilitare, extindere și etajare cladire sediu administrativ Stația de pompare Urlați

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Pentru evaluarea și compararea corectă a ofertelor operatorilor participanți la procedura solicităm transmiterea rețetelor normelor proprii și variantelor de norme folosite de proiectant în listele de cantități.

Răspuns: Anexat regăsiți rețetele utilizate conform normativelor de construcții în vigoare și a programului DOCLIB folosit.

Solicitare 2: În fișa tehnică nr. 1 nu apar specificații tehnice/ parametri pentru a identifica tipul de centrală ce se dorește a se monta, indicându-se doar Q=60kW, iar în capitolul "Instalație gaze" cazanul de apă caldă cu tiraj forțat (centrală) solicitat este de 5.26 mc/h. Furnizorii de centrale contactați solicită specificații tehnice clare.

Răspuns: Informațiile referitoare la centrală se regăsesc în caietul de sarcini, documentul 10212022-RNG-DTDS-HVC-MEM-001_01_RO, din folderul INSTALATII TERMICE.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU