

Nr. înregistrare: 30581/22.07.2025

Referință: achiziția directă organizată de CONPET S.A., în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Servicii de scanare subterană georadar și scanare 3D terestră pentru stația Călăreți- CONPET S.A.

Urmare a clarificărilor, solicitate de către operatorii economici interesați, cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: În caietul de sarcini la cap. 2 se arată că „*Activitățile de scanare vor cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele: [...] configurația: stabilirea traseului și a tipului de rețea, a diametrului conductelor, precum și forma și dimensiunile celorlalte elemente detectate*” deși obiectul achiziției îl reprezintă scanarea subterană georadar și scanarea 3D terestră. Arătăm entității contractante că diametrul conductei nu poate fi determinat cu georadarul, diametrul putând fi stabilit doar dacă se introduce o camera pe conductă. Astfel, este necesar să clarificați ce presupune exact această cerință.

Răspuns: Mențiunea din caietul de sarcini privind „configurația: stabilirea traseului și a tipului de rețea, a diametrului conductelor, precum și forma și dimensiunile celorlalte elemente detectate” este o solicitare care nu trebuie obligatoriu să fie îndeplinită printr-un anumit tip de detecție a elementelor. La capitolul 3.1. Specificații tehnice este menționat clar „Prestatorul va utiliza o combinație de metode de scanare subterană și aeriană adecvate pentru a atinge obiectivele proiectului. Acestea pot include, dar fără a se limita la: alte metode care se consideră a fi utile, în funcție de condițiile geologice și de tipul de conducte, pentru a ajuta la identificarea elementelor din subteran;”

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan Manolache

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciul Achiziții

Ec. Georgiana Mihăilă