

Nr. înreg.: 36289/28.08.2025

Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție de lucrări de modernizare a infrastructurii existente prin instalarea și integrarea unui sistem de pompare țiței proprietate CONPET S.A. în cadrul noului Depozit OMV PETROM, punct de lucru Oarja, județul Argeș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Ca urmare a studierii Caietului de sarcini, documentației și a condițiilor de participare la procedură, vă rugăm să ne precizați răspunsul dumneavoastră referitor la solicitarea noastră de clarificări, după cum urmează:

Am observat o neconcordanță în ceea ce privește specificațiile robineților solicitați întrucât în Schema P & ID (Anexa 2 0- Limita scopului furnizorului) nu sunt figurați robineți cu acționare electrică, așa cum se menționează în solicitarea din Caietul de sarcini la pagina 2.

Totdată, din discuțiile purtate cu reprezentanții OMV, cu ocazia vizitei întreprinse la amplasament, nu s-a constatat necesitatea echipării cu robineți având acționare electrică din punct de vedere al utilității și al termenului de livrare destul de ridicat. Vă rugăm să clarificați.

Răspuns: Se vor respecta prevederile Caietului de sarcini Conpet, robinetii vor fi actionati electric cu comanda locala si la distanta.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ